

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na Elektryfikację Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kombatant" w Krakowie.

Treść pytania:

„w opisie przedmiotu zamówienia pkt.2 i -(1) wykonanie zbiorczych zamykanych skrzynek przyłączeniowych wyposażonych w bezpieczniki oraz podliczniki (subliczniki) dla każdej działki, oraz gniazdko elektryczne opomiarowane na liczniku głównym (minimum 12 sztuk)

Rozumiana treść minimum 12 sztuk - dotyczy minimum 12 sztuk szaf na podliczniki wraz z 1 gniazdkiem 230v w każdej z tych szaf ?

Proszę również o podanie ilości działek do opomiarowania w podliczniki”

Odpowiedź:

Tak-minimum 12 sztuk dotyczy zamykanych szafek na podliczniki wraz z jednym gniazdkiem w każdej z szaf.

Działek do opomiarowania jest 59.