



POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

OKRĘG MAŁOPOLSKI w Krakowie

31-325 Kraków, ul. Makowskiego 1,

NIP: 678-22-69-706, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS nr 00 0029 3886

e-mail: malopolski@pzd.pl, tel. 12 638 23 95, tel. 12 638 24 63

zał. 2 do zapytania ofertowego 5015/2023/INW/DK z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis klimatyzacji w siedzibie Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców w Krakowie, ul. Makowskiego 1, 31-325 Kraków w 6 pomieszczeniach biurowych (pokoje) – 2 na parterze oraz 4 na 1 piętrze oraz przestrzeni komunikacji (klatka schodowa).

2. Wymagania techniczne jednostek naściennych:

- 1) klimatyzator ścienny- funkcja chłodzenia,
- 2) minimalna wydajność chłodzenia jednostki wewnętrznej 2,5 kW,
- 3) minimalna wydajność chłodzenia jednostki zewnętrznej 5 kW,
- 4) sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i pilotem bezprzewodowym,
- 5) urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.

3. Czynności do wykonania przez dostawcę urządzeń:

Prace obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców w Krakowie wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w szczególności:

- 1) wykonanie przebiegów przez przegrody budowlane,
- 2) montaż jednostki zewnętrznej,
- 3) montaż jednostki wewnętrznej,
- 4) montaż instalacji technicznej,
- 5) wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym,
- 6) wykonanie połączeń elektrycznych jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną,
- 7) wykonanie zasilania elektrycznego, wykonanie bezpiecznikowych zabezpieczeń do zasilania urządzeń,
- 8) dokonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej potwierdzonych stosownym protokołem,
- 9) dokonanie napraw ścian lub innych zniszczonych elementów obiektu siedziby Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców w Krakowie i doprowadzenie budynku do stanu pierwotnego,
- 10) serwisowanie zamontowanego sprzętu przez określoną w ofercie liczbę lat, w tym serwisy wymagane sprzętowo oraz wszelkie serwisy awaryjne zgłaszane przez Okręgowy Zarząd Małopolski Polskiego Związku Działkowców w całym okresie serwisowania,
- 11) wywóz odpadów powstałych podczas transportu, montażu i uruchomienia sprzętu, przywracania budynku siedziby okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców w Krakowie do stanu pierwotnego oraz podczas eksploatacji urządzeń w czasie trwania gwarantowanego serwisu, a także podczas serwisu urządzeń w okresie serwisowania.

4. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

- 1) Wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonych urządzeń przez okres min. 36 miesięcy (okres gwarancji i serwisowania),
- 2) wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje wyłącznie Wykonawca lub zakład (osoba) przez niego upoważniony,

3) Wykonawca w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego złoży oświadczenie, że zobowiązuje się wykonywać przeglądy gwarancyjne oraz naprawy w okresie gwarancji z należytą starannością, a także serwis przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zaleceń producentów klimatyzatorów,

4) w odniesieniu do wykonywania przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądów serwisowych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający, że przedsiębiorstwo Wykonawcy jest uprawnione do instalacji, napraw, konserwacji i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.) lub Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat dla personelu wydany zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2018. r., poz. 2221 z późn. zm.).

5) Wykonawca zapewni, aby naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części na części nowe i oryginalne odbywała się zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.

6) usługi gwarancyjne i serwisowe będą świadczone według następujących zasad:

a) serwis świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego,

b) czas reakcji na zgłoszenie (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia,

c) usunięcie usterki (skuteczna naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonane w przeciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku napraw wymagających np. zamówienia nowych części, podzespołów itp. ich termin wykonania zostanie skonsultowany z Zamawiającym,

7) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy w terminie wymienionym w ust. 4 pkt 6 Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę,

8) gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem, konserwacją lub eksploatacją (m.in. stosowaniem niewłaściwego napięcia zasilania lub niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych).

5. Dodatkowe wymagania:

1) dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej urządzeń w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia,

2) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń,

3) podanie w ofercie parametrów technicznych oferowanych urządzeń wraz z podaniem producenta, nazwy, nr katalogowego urządzeń,

4) dostarczone urządzenia powinny być nowe, nieużywane, z produkcji max. roku 2021,

5) Wykonawca może złożyć ofertę równoważną o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w ust. 2 i jest zobowiązany zweryfikować podane w zapytaniu ofertowym parametry urządzeń, dostosowując ich do wielkości pomieszczeń. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż środek chłodniczy w zaoferowanym urządzeniu jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. U. UE L 150 z 20.05.2014 r., str. 195 z późn. zm.).